



Saksframlegg

Vår ref.: 26/776 - 1	Dato: 24.07.2026	Saksbehandler: Ole Håkon Flatøy
Behandling av saken:		
Saksnr.	Utvalg	Møtedato
81/26	Formannskapet	20.08.2026
49/26	Kommunestyret	03.09.2026

Reservekraft Folldal bo- og servicesenter, forprosjekt

Kortversjon av saken:

Det er i investeringsbudsjettet for 2026 vedtatt å sette av kr. 1.450.000,- til strømforsyning og beredskap HRO. Tiltaket kom inn bl.a. etter erfaringene fra ekstremværet "Amy" i oktober -25 der store deler av kommunen var uten strøm i en lengre periode. Strømutfallet førte etter noen timer også til at de fleste basestasjonene for mobiltelefon falt ut.

Administrasjonen har etter dette fått utarbeidet et forprosjekt for et ekstra reservekraftaggregat ved Folldal bo- og servicesenter, hvor en nok opplevde det langvarige strømutfallet mest utfordrende. Det legges med dette fram sak slik at kommunestyret kan ta stilling til saken videre inn i kommende budsjettprosess.

Vedlegg

Folldal Bo og servicesenter-reservekraft fløy E (2)

24.07.2026

Saksopplysninger:

Alle kommunale tjenester er sårbare ved langvarig strømutfall, men de største utfordringene opplever en naturlig nok der det er et heldøgns omsorgstilbud.

Kommunen har et reservekraftsaggregat ved FBSS fra 2018, som av tekniske årsaker ikke kan forsyne den nye E-fløya. Ved andre kommunale bygg inkl. MOT-bygget der det også er heldøgns omsorg, finnes ikke reserveløsninger.

Ved hjelp av Norconsult har en fått utarbeidet et forprosjekt for et ekstra reservekraftaggregat ved FBSS. I forprosjektet er det tatt utgangspunkt i et komplett anlegg som gir en fullstendig reserveløsning for E-fløya, tilsvarende det vi har for den eldre delen av FBSS. Det innebærer i grove trekk en ny container med et stort dieselaggregat, med automatikk for oppstart og innkobling med noen sekunders forsinkelse. 2x1500 liter interne dieseltanker har kapasitet for 48 timer drift med full belastning. Det er også tatt inn nødvendige ombygginger og tilpasninger av eksisterende el.anlegg, og oppkobling mot driftsstyringsanlegget.

Kostnadsestimat for reservekraftanlegget er totalt kr. 2.100.000,- eks.mva. Forprosjektrapporten er vedlagt.

Saksvurdering:

Kommunen må være forberedt på at langvarige strømutfall kan forekomme i framtida.

Omstendighetene rundt "Amy" var helt spesielle, men en kan ikke utelukke at tilsvarende strømutfall kan skje i framtida som et resultat av vær eller bevisste handlinger.

Som alternativ til reservekraftaggregat finnes også enklere løsninger, f.eks. mobile kraftpakker, også kombinert med solceller, som over noe tid kan levere nok strøm til medisinsk utstyr og noe belysning. Slike løsninger kan være et viktig supplement der det ligger til rette for det, men de innebærer uansett at en i en gitt situasjon må iverksette tilrettelegging, oppkobling osv manuelt. De vil heller ikke være tilstrekkelige eller egnet for drift av varme- og ventilasjonsanlegg.

Det er flere momenter som taler for at kommunen bør investere i ekstra reservekraftaggregat ved FBSS:

- de mest sårbare brukerne bor i avdelingene der det ikke er reservekraft i dag. Ved strømutfall blir det raskt behov for å bruke ressurser på organisering av alternativer vedr. medisinsk utstyr, oksygenutstyr m.v. Avhengig av årstid kan det også bli nødvendig å flytte beboere internt hvis en ikke har tilstrekkelig varme og/eller ventilasjon
- langvarig strømutfall vil etterhvert også føre til utfall av telefon og internett, noe som gjør at de ansatte får ekstra mye å håndtere
- ved langvarig strømutfall kan det bli aktuelt å flytte andre tjenester til FBSS der det er reservekraft (MOT, legetjenesten, kriseledelse..). Krever plass og organisering
- ved langvarig strømutfall i større deler av kommunen kan det bli aktuelt å flytte hjemmeboende tjenestemottakere inn på FBSS. Krever plass og organisering
- FBSS er oppmøtested for befolkningen på kveld/helg hvis behov for å komme i kontakt med nødetater ved EKOM-utfall (som kan komme som konsekvens av strømutfall). Krever plass og organisering
- FBSS har begrenset bemanning og utfordringer ift. rekruttering, og det er derfor viktig at alt omkring teknisk utstyr og byggdrift fungerer mest mulig sømløst

Kommunedirektøren konkludere med at reservekraftanlegg som forespeilet bør tas inn i investeringsbudsjettet for 2027, gjennom den ordinære budsjettprosessen. I tillegg må det samtidig vurderes om en skal sette av midler til en mobil kraftpakke for MOT, og evt. også andre bygg.

Vedtaketts konsekvenser for klima og miljø:

Gjennomføring av byggeprosjekt medfører en negativ konsekvens for klima og miljø.

Fondsbehandling:

Råd og utvalg:

Kommunedirektørens innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret tar saken til etterretning.

Investering i nytt reservekraftaggregat ved FBSS samt evt. andre reserveløsninger for energiforsyning til kommunale bygg tas med inn i den ordinære budsjettprosessen for videre vurdering.

Formannskapet 20.08.2026

Behandling

Votering nr 1 - Votering over forslag

Forslag: **Opprinnelig forslag**

For: 7 stemmer (100%) - Ap 4, FL 1, Sp 2

Mot: 0 stemmer (0%)

Vedtak

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret tar saken til etterretning.

Investering i nytt resevekraftaggregat ved FBSS samt evt. andre reserveløsninger for energiforsyning til kommunale bygg tas med inn i den ordinære budsjettprosessen for videre vurdering.